令和04年度

中島村簡易水道　浄水（小針地区）

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月6日	5月 5月11日	6月 6月1日	7月 7月6日	8月 8月3日	9月 9月7日	10月 10月5日	11月 11月8日	12月 12月7日	1月 1月10日	2月 2月6日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	−	−	−
大腸菌	検出されないこと	−	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	−	−	−	−	−	−	−
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	−	−	−	−
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	−	−	−	−
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	−	−	−	−
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	0.19	−	−	−	−	−	−	−	0.19	0.19	0.19	−	−	−	−
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.08	−	−	−	−	−	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	−	−	−	−
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	<0.1	<0.1	−	−	−	−
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	−	−	−	−
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	−	−	−	−
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06	−	−	−	−
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	−	<0.001	−	−	0.007	−	−	0.007	−	−	0.003	−	0.007	<0.001	0.004	2	−	−	−
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	−	<0.001	−	−	0.010	−	−	0.010	−	−	0.004	−	0.010	<0.001	0.006	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	−	<0.003	−	−	0.005	−	−	0.004	−	−	<0.003	−	0.005	<0.003	<0.003	2	−	−	−
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	−	<0.001	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.001	−	0.003	<0.001	0.002	−	−	−	−
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008	−	−	−	−
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	−	−	−	−
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	−	−	−	−
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	<0.03	<0.03	<0.03	−	−	−	−
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	−	−	−	−
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	−	−	−	−	4.6	−	−	−	−	−	−	−	4.6	4.6	4.6	−	−	−	−
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−

塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.7	3.6	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	3.6	3.9	—	—	—	—
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	20	20	20	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	55	—	—	46	—	—	56	—	—	52	—	56	46	52	3	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.000002	0.000003	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000003	0.000002	0.000002	2	1	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	12	—	—	—
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	-	7.2	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1	—	—	—	—
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	0

<：未満を表します。

令和04年度

中島村簡易水道　浄水（浄水場）

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	5月 5月11日	8月 8月3日	8月 8月3日	11月 11月8日	2月 2月6日								最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.11	—	0.11	0.10	0.10								0.11	0.10	0.10	—	4	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.027	—	0.030	0.027	0.030								0.030	0.027	0.028	—	—	4	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	150	—	150	150	150								150	150	150	—	4	—	—
硫化物	-	mg/L	—	<0.05	—	—	—								<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合	適合	適合								—	—	—	—	—	—	0

<：未満を表します。

令和04年度

中島村簡易水道　原水（第３水源）

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	5月	8月	8月	8月	11月	2月							最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
			5月11日	8月3日	8月3日	8月3日	11月8日	2月6日													
一般細菌	100個/mL以下	個/mL	−	−	0	−	−	−							0	0	0	−	−	−	−
大腸菌	検出されないこと	−	−	−	検出しない	−	−	−							−	−	−	−	−	−	−
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	−	−	<0.0003	−	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	−	−	−	−
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	−	−	<0.00005	−	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	−	−	−	−
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	<0.001	−	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	<0.001	−	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	<0.001	−	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	−	−	<0.002	−	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	−	−	<0.004	−	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	−	−	−	−
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	<0.001	−	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	−	−	<0.02	−	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	−	−	−	−
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	−	−	0.10	−	−	−							0.10	0.10	0.10	−	−	−	−
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	−	−	<0.1	−	−	−							<0.1	<0.1	<0.1	−	−	−	−
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	−	−	<0.0002	−	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	−	−	−	−
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	−	−	<0.005	−	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	−	−	<0.004	−	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	−	−	−	−
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	−	−	<0.002	−	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	<0.001	−	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	<0.001	−	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	−	−	<0.001	−	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	−	−	<0.01	−	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	−	−	−	−
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	−	−	<0.02	−	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	−	−	−	−
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	−	−	0.11	−	−	−							0.11	0.11	0.11	−	−	−	−
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	−	−	<0.01	−	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	−	−	−	−
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	−	−	28	−	−	−							28	28	28	−	−	−	−
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	−	−	0.063	−	−	−							0.063	0.063	0.063	−	−	−	1
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	−	−	1.2	−	−	−							1.2	1.2	1.2	−	−	−	−
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	−	−	4.3	−	−	−							4.3	4.3	4.3	−	−	−	−
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	−	−	140	−	−	−							140	140	140	−	−	−	−
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	−	−	<0.02	−	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	−	−	−	−
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	−	−	<0.000001	−	−	−							<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	−	−	<0.000001	−	−	−							<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	−	−	<0.002	−	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	−	−	−	−
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	−	−	0.4	−	−	−							0.4	0.4	0.4	−	−	−	−
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	−	−	−	7.8	−	−	−							7.8	7.8	7.8	−	−	−	−
臭気	異常でないこと	−	−	−	微硫化水素臭	−	−	−							−	−	−	−	−	−	1

色度	5度以下	度	―	―	3.1	―	―	―							3.1	3.1	3.1	―	―	―	―
濁度	2度以下	度	―	―	<0.1	―	―	―							<0.1	<0.1	<0.1	―	―	―	―
嫌気性芽胞菌	-	個/100mL	0	―	―	0	0	0							0	0	0	―	―	―	―
大腸菌数	-	MPN/100mL	<1.0	―	―	<1.0	<1.0	<1.0							<1.0	<1.0	<1.0	―	―	―	―
硫化物	-	mg/L	―	<0.05	―	―	―	―							<0.05	<0.05	<0.05	―	―	―	―
判　　定			適合	適合	不適合	適合	適合	適合							―	―	―	―	―	―	1

<：未満を表します。