令和06年度

中島村簡易水道　小針

# 飲料水定期水質検査結果書

| 検査項目 | 水質基準値 | 単位 | 4月<br>4月3日 | 5月<br>5月9日 | 6月<br>6月5日 | 7月<br>7月3日 | 8月<br>8月5日 | 9月<br>9月4日 | 10月<br>10月2日 | 11月<br>11月5日 | 12月<br>12月4日 | 1月<br>1月8日 | 2月<br>2月5日 | 3月<br>3月5日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 100個/mL以下 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | － | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | － | － | － |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.00005 | － | － | － | － | － | － | － | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | － | － | － | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | 0.19 | － | － | － | － | － | － | － | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.08 | － | － | － | － | － | － | － | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | － | － | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － | － | － | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | － | － | － | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | mg/L | － | <0.06 | － | － | <0.06 | － | － | <0.06 | － | － | <0.06 | － | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | mg/L | － | 0.004 | － | － | 0.009 | － | － | 0.007 | － | － | 0.004 | － | 0.009 | 0.004 | 0.006 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | mg/L | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | mg/L | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | mg/L | － | 0.006 | － | － | 0.012 | － | － | 0.010 | － | － | 0.006 | － | 0.012 | 0.006 | 0.008 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | mg/L | － | <0.003 | － | － | 0.006 | － | － | 0.005 | － | － | <0.003 | － | 0.006 | <0.003 | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | mg/L | － | 0.002 | － | － | 0.003 | － | － | 0.003 | － | － | 0.002 | － | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | mg/L | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | mg/L | － | <0.008 | － | － | <0.008 | － | － | <0.008 | － | － | <0.008 | － | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | mg/L | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | mg/L | － | <0.03 | － | － | <0.03 | － | － | <0.03 | － | － | <0.03 | － | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | 5.3 | － | － | － | － | － | － | － | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | mg/L | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | － | <0.005 | － | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | mg/L | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 4.0 |
| ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | 23 | － | － | － | － | － | － | － | 23 | 23 | 23 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | mg/L | － | 41 | － | － | 64 | － | － | 64 | － | － | 68 | － | 68 | 41 | 59 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | － | － | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | mg/L | － | － | 0.000001 | 0.000001 | 0.000005 | － | － | － | － | － | － | － | 0.000005 | 0.000001 | 0.000002 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | mg/L | － | － | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | － | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 7.4 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | － | － | － |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | － | － | － |
| 色度 | 5度以下 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 1.2 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2度以下 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | － |

<：未満を表します。

令和06年度

中島村簡易水道

# 飲料水定期水質検査結果書

| 検査項目 | 水質基準値 | 単位 | 4月<br>4月3日 | 5月<br>5月9日 | 6月<br>6月5日 | 7月<br>7月3日 | 8月<br>8月5日 | 9月<br>9月4日 | 10月<br>10月2日 | 11月<br>11月5日 | 12月<br>12月4日 | 1月<br>1月8日 | 2月<br>2月5日 | 3月<br>3月5日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 100個/mL以下 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | － | － | － |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.00005 | － | － | － | － | － | － | － | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | － | － | － | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | － | － | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.08 | － | － | － | － | － | － | － | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | － | － | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － | － | － | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | － | － | － | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | mg/L | － | 0.06 | － | － | 0.23 | － | － | 0.16 | － | － | <0.06 | － | 0.23 | <0.06 | 0.11 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | － | <0.002 | － | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | mg/L | － | 0.006 | － | － | 0.008 | － | － | 0.005 | － | － | 0.005 | － | 0.008 | 0.005 | 0.006 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | mg/L | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | mg/L | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | mg/L | － | 0.007 | － | － | 0.010 | － | － | 0.006 | － | － | 0.006 | － | 0.010 | 0.006 | 0.007 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | mg/L | － | <0.003 | － | － | 0.003 | － | － | <0.003 | － | － | <0.003 | － | 0.003 | <0.003 | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | mg/L | － | 0.001 | － | － | 0.002 | － | － | 0.001 | － | － | 0.001 | － | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | mg/L | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | － | <0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | mg/L | － | <0.008 | － | － | <0.008 | － | － | <0.008 | － | － | <0.008 | － | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | mg/L | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | － | <0.02 | － | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | mg/L | － | 0.11 | － | － | 0.11 | － | － | 0.10 | － | － | 0.10 | － | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | 29 | － | － | － | － | － | － | － | 29 | 29 | 29 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | mg/L | － | 0.028 | － | － | 0.033 | － | － | 0.028 | － | － | 0.023 | － | 0.033 | 0.023 | 0.028 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | mg/L | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 |
| ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | 4.8 | － | － | － | － | － | － | － | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | mg/L | － | 150 | － | － | 160 | － | － | 130 | － | － | 160 | － | 160 | 130 | 150 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | － | － | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.000001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.000001 | － | － | － | － | － | － | － | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | － | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | mg/L | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | - | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.7 |
| 味 | 異常でないこと | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | － | － | － |
| 臭気 | 異常でないこと | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | － | － | － |
| 色度 | 5度以下 | 度 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| 濁度 | 2度以下 | 度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 |
| 判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | － | － | － |

く：未満を表します。

令和06年度

中島村簡易水道　　飲料水定期水質検査結果書

| 検査項目 | 水質基準値 | 単位 | 5月 5月9日 | 5月 5月9日 | 8月 8月5日 | 8月 8月5日 | 8月 8月5日 | 11月 11月5日 | 2月 2月5日 | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 100個/mL以下 | 個/mL | － | － | － | 0 | － | － | － | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | - | － | － | － | 検出しない | － | － | － | | | | | | － | － | － |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.00005 | － | － | － | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.002 | － | － | － | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.004 | － | － | － | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.02 | － | － | － | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.08 | － | － | － | | | | | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.1 | － | － | － | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.005 | － | － | － | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.004 | － | － | － | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.002 | － | － | － | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.01 | － | － | － | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.02 | － | － | － | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | mg/L | － | － | － | 0.11 | － | － | － | | | | | | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.01 | － | － | － | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | mg/L | － | － | － | 28 | － | － | － | | | | | | 28 | 28 | 28 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | mg/L | － | － | － | 0.067 | － | － | － | | | | | | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | mg/L | － | － | － | 1.3 | － | － | － | | | | | | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | mg/L | － | － | － | 4.5 | － | － | － | | | | | | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | mg/L | － | － | － | 160 | － | － | － | | | | | | 160 | 160 | 160 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.02 | － | － | － | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.000001 | － | － | － | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.000001 | － | － | － | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.002 | － | － | － | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | mg/L | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | mg/L | － | － | － | 0.4 | － | － | － | | | | | | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | - | － | － | － | 7.7 | － | － | － | | | | | | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 臭気 | 異常でないこと | - | － | － | － | 微硫化水素臭 | － | － | － | | | | | | － | － | － |
| 色度 | 5度以下 | 度 | － | － | － | 2.7 | － | － | － | | | | | | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 濁度 | 2度以下 | 度 | － | － | － | <0.1 | － | － | － | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 嫌気性芽胞菌 | - | 個/100mL | － | 0 | － | － | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌数 | - | MPN/100mL | － | <1.0 | － | － | <1.0 | <1.0 | <1.0 | | | | | | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 硫化物 | - | mg/L | － | － | <0.05 | － | － | － | － | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | mg/L | <0.000005 | － | － | － | － | － | － | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | | | | － | － | － |

<：未満を表します。